



Tutkimustodistus AR-20-GQ-001482-01

Sivu 1/2

Päivämäärä 26.03.2020

Näyte saapui 25.03.2020

Tutkimusno EUAB30-00007071

Asiakasno GQ0000046

Näytteenottaja Janne Litmanen/Asiakas

Asiakkaan viite 25.3.2020

Kannonjärven vesiosuuskunta

Tutkimuksen yhteyshenkilö Hanna Kemppe

Tulokset

c/o AK-isännöinti, PL 41

43101 Kannonjärvi

FINLAND

s-posti: kannonjarvi@ak-isannointi.fi

Talovesitutkimus

Näyttenumero 748-2020-00002987

Näytteen nimi Kannonjärventie
642, verkostovesi

Näytteen kuvaus Talousvesi

Näytteenottoaika 25.03.2020 09:00

Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset

Haju GQB30 hajuton

Maku GQB66 mauton

pH GQC24 7,2

Mikrobiologiset analyysit

Escherichia coli GQM25 pmy/100 ml 0

Kolimuotoiset bakteerit GQM65 pmy/100 ml 0


Menetelmätiedot

Testikoodi	Parametrin nimi, CAS	Menetelmän mittausepävarmuus	Menetelmän määrittäjä	Akkreditoitu	Menetelmä	Laboratorio
Yleiset vedestä tehtävät tutkimukset						
GQB30	Haju			Ei	Sis. men., Organoleptinen	GQ
GQB66	Maku			Ei	Sis. men., aistinvarainen, Organoleptinen	GQ
GQC24	pH	±0.02		Kyllä	SFS 3021:1979	GQ T039
Mikrobiologiset analyysit						
GQM25	Escherichia coli			Kyllä	SFS 3016:2011	GQ T039
GQM65	Kolimuotoiset bakteerit			Kyllä	SFS 3016:2011	GQ T039

Laboratorio		
GQ	Eurofins Environment Testing Finland (Jyväskylä)	(Ei akkreditoitu)
GQ T039	Eurofins Environment Testing Finland (Jyväskylä)	FINAS akkr. num. SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039

Lausunto (ei kuulu akkreditoinnin piiriin)
748-2020-00002987

Laboratorioon toimitettu vesinäyte täyttää tutkituilta osin STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Jakelu : ymparistoterveys@viitasaari.fi

ALLEKIRJOITUS


 Miljamartta Yritys +358 44 781 9023
 Analyysipalvelupäällikkö MiljamarttaYritys@eurofins.fi

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Huomautukset

Tutkimustodistuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua näytettä. Mahdollinen lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.